

РАЗРАБОТАНО

Генеральный директор
АО «НТЦ ФСК ЕЭС»



И.А. Косолапов

2018 г.

УТВЕРЖДАЮ

И.о. директора Департамента по
работе с производителями оборудо-
вания ПАО «Россети»



А.В. Логаткин

14 декабря 2018 г.

ПРОТОКОЛ № ТПД-189/18 от 14.12. 2018 г.

**по продлению срока действия Заключения аттестационной комиссии
№ 64-13 от 03.07.2013 и дополнению**

Срок действия с 14.12. 2018 г. до 14.12. 2023 г.

ОБОРУДОВАНИЕ

Камеры сборные одностороннего обслуживания серии КСО «Новация», на номинальное напряжение 6 и 10 кВ, номинальные токи 630÷1600 А, ток термической стойкости 20 кА, климатического исполнения У, категории размещения 3 (с нижним значением температуры при эксплуатации до минус 25°С), с вакуумным выключателем типа ВВ/TEL-10-20 ТУ 3414-002-94872723-2008 (ТШАГ.674512.000 ТУ) (изм.№2)

ЗАЯВИТЕЛЬ

ООО «Нижегородский ЭТЗ»
603032, г. Нижний Новгород, ул. Памирская, д. 11, лит. Л.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО «Нижегородский ЭТЗ»
603032, г. Нижний Новгород, ул. Памирская, д. 11, лит. Л.

СООТВЕТСТВУЕТ

техническим требованиям ПАО «Россети»

РЕКОМЕНДУЕТСЯ

для применения на объектах ДЗО ПАО «Россети» (не предназначены для коммутации тока конденсаторной батареи и шунтирующего реактора)

Запрещается передача, перепечатка и публикация материалов настоящего Заключения без разрешения ПАО «Россети»

7 Заключение

7.1 На основании результатов рассмотрения представленной документации рекомендовать продлить срок действия Заключения аттестационной комиссии № 64-13 от 03.07.2013 на Камеры сборные одностороннего обслуживания серии КСО «Новация», на номинальное напряжение 6 и 10 кВ, номинальные токи 630÷1600 А, ток термической стойкости 20 кА, климатического исполнения У*, категории размещения 3 (с нижним значением температуры при эксплуатации до минус 25°С), с вакуумным выключателем типа ВВ/TEL-10-20, изготавливаемые ООО «Нижегородский ЭТЗ» по ТУ 3414-002-94872723-2008 (ТШАГ.674512.000 ТУ) (изм.№2) (не предназначены для коммутации тока конденсаторной батареи и шунтирующего реактора).

7.2 Срок действия заключения аттестационной комиссии № 64-13 от 03.07.2013 – 5 лет с момента утверждения данного протокола.

Заместитель руководителя Дирекции - Начальник Центра управления проектами по ВЛ и ПС АО «НТЦ ФСК ЕЭС»



К.А. Рыжков